


Objekt U3
 U1
 TUV U1
 U3
 CTUV U3
 U3
 TUV U1,U3
 SV U1
 CTUV U1,U3
 SV U1

- LEGENDA:
- MR ROZVADĚČ MĚŘENÍ A REGULACE
 - ST STOP TLAČÍTKO
 - G ČIDLO PLYNU
 - TS TERMOSTAT PŘEHŘÁTÍ PROSTORU
 - TV ČIDLO VENKOVNÍ TEPLoty
 - M/3F MOTOR VENTILÁTORU 400V
 - M SERVOPOHON KLAPKY
 - POZINKOVANÝ ŽLAB
 - HOP PŘÍPOJNICE HOP/MEB

ELEKTROINSTALACE BUDE ULOŽENA V PVC TRUBKÁCH/LIŠTÁCH A POZINKOVANÝCH ŽLABECH



Podpis	Datum	Ind.	Popis	 PROCONT s.r.o. Dřevnická 5651 760 01 Zlín Tel.: +420774722788 Fax: +420577018510	
Místo stavby:	Mikoláše Alše 558 Zlín, Podhoří				
Investor:	Statutární město Zlín				
Stavba:				PD MaR včetně komunikace a technologické elinstalace plynové kotelny 12.ZŠ, Mikoláše Alše 558, Zlín-Podhoří	
Č. zakázky:	010/24	Profese:	D.1.4.7 MaR	Datum:	01/2024
Formát:	1xA3	Stupeň:	DPS	Měřítko:	1:50
Obsah výkresu:	SITUACE KOTELNA			Výkr. č.:	23-777-017
				Navrhl:	ing. HUBÁČEK
				Vypracoval:	FALEŠNÍK
				Schválil:	ing. HUBÁČEK
				Listů : 1	
				List : 1	